



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
OKARTOWO 22
12-250 ORZYSZ
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
tel./fax. 87 425 30 48
www.sp.okartowo.pl e-mail: zsp@okartowo.pl



SZKOŁA PODSTAWOWA
im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
*„... Jesteśmy w poł drogi. Droga pędzi z nami bez wstydzenia.
Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia ...”*

PRZEDSZKOLE
OŚRODEK REWALIDACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w OKARTOWIE
Okartowo 22, 12-250 Orzysz
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 87 425 30 48
REGON 362141378, NIP 849-15-87-897

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury, Sportu
oraz Turystyki i Promocji Gminy
Rady Miejskiej w Orzyszu
URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
ul. Rynek 3
12-250 ORZYSZ

W związku z pismem WRM.0012.4.3.2024 z dn. 02.09.2024r dotyczącym przedłożenia informacji do Biura Rady Miejskiej w Orzyszu poniżej przedstawiam:

- stan techniczny oświetlenia:
 - *dobry,
 - *wszystkie świetlówki wymienione na energooszczędne (ledowe),
 - *stan oświetlenia kontrolowany w czasie przeglądu rocznego wykonywanego przez Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz wg umowy WEK.272.61.2023 z dnia 27.12.2023r
- stan techniczny wentylacji
 - *dobry
 - *wentylacja grawitacyjna, kontrolowana w czasie przeglądu rocznego wykonywanego przez Spółdzielnię Kominiarz” Zakład Kominiarski ul. Rynek 4A II p 12-250 Orzysz wg umowy WEK.272.64.2023 z dnia 27.12.2023r,
- stan techniczny ogrzewania
 - *niezadawalający, wymagający wymiany
 - *piec c.o na ekogroszek
 - *wymieniony w 2015r.
 - *nieodpowiedni do metrażu placówki (w tym czasie nasza placówka została rozbudowana o dodatkowe pomieszczenia – OREW)
 - *w okresie jesienno-zimowym trudno jest utrzymać odpowiednią temperaturę we wszystkich pomieszczeniach szkolnych

Okartowo. 11.09.2024r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Okartowie

Dyrektor ZS-P